

灭火器月检查记录表

维护单位：		楼层区域：					负责人：			联系电话：			
20 年		01月 日	02月 日	03月 日	04月 日	05月 日	06月 日	07月 日	08月 日	09月 日	10月 日	11月 日	12月 日
外观	瓶身有无腐蚀												
	灭火器箱有无腐蚀												
	箱盖是否有使用说明												
内部	压力是否正常												
	药剂是否过期												
配件	插销是否良好												
	喷嘴是否良好												
	压把是否良好												
其他	灭火器有无缺失												
	周围是否有障碍物												
	有无其他问题												
检查人签名													
检查说明	1. 灭火器必须每月检查一次，每次检查需签字确认。检查表须置入灭火器箱内，以备检查。												
	2. 检查结果请在方格内作记号如下： 正常划“○”，异常划“×”。												
	3. 发现问题，请上报至部门办公室负责人，统一汇总至消防科。												
	4. 消防管理科办公电话：8489 6119（明故宫） 5211 9833（将军路）												